

Утверждаю

заведующий МБДОУ №89

/Михайлова Ю.Б./



**Отчет о выполнении противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях надзорных органов**

**ГУМ МЧС (16.12.2015)**

№ п /п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Сроки исполнения	Отметка о исполнении
1.	Помещения не оборудованы пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радио – телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	01.12.2016	ПАК «Стрелец-Мониторинг» установлен 19.05.2016